

A.T. : 1

Άρθρο : N73.94.1 Κατασκευή ποδηλατοδρόμου με ειδικό ακρυλικό, χυτό δάπεδο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7373.1

Κατασκευή ποδηλατοδρόμου με επίστρωση ειδικού χυτού δαπέδου ακρυλικού υλικού. Σε λεία επιφάνεια υποδομής από άσφαλτο (αμμοάσφαλτο) ή στεγανωμένες τσιμεντοεπιφάνειες, χωρίς ανερχόμενες υγρασίες, η οποία θα έχει διαμορφωμένη κλίση 1% για την απορροή των όμβριων υδάτων, επιστρώνεται ακρυλικής βάσης, επισκευαστικό δάπεδο για τη σφράγιση των πόρων και την εξομάλυνση του υποστρώματος και στη συνέχεια ακρυλική, ελαστική, έγχρωμη αντιολισθηρή επένδυση.

Κατά την έναρξη της εφαρμογής η επιφάνεια θα ασταρωθεί σε μια ή περισσότερες στρώσεις με συγκολλητική ακρυλική ρητίνη για την σωστή πρόσφυση του υλικού, με κατανάλωση 250gr/m². Εν συνεχεία σφραγίζονται οι πόροι με χυτό, βιομηχανοποιημένο προϊόν ακρυλικής βάσης που εμπεριέχει ΧΑΛΑΖΙΑΚΑ αδρανή ως παραγωγική διαδικασία (και ΟΧΙ ως προσμίξεις στο έργο με αμφίβολο ποιοτικό μη τυποποιημένο αποτέλεσμα) σε πάχος ενός χιλιοστού (1mm), με ειδικά εργαλεία (ρακλέτες) σε δύο σταυροειδείς στρώσεις με κατανάλωση 2kg/m².

Κατόπιν εφαρμόζεται η έγχρωμη αντιολισθηρή επένδυση σε τρεις στρώσεις με κατανάλωση 1,5kg/m². Η απόχρωσή της θα καθοριστεί με υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος του έργου πρέπει είτε να παράγει τα εν λόγω συστήματα ως βιομηχανοποιημένα προϊόντα είτε να είναι σε επίσημη συνεργασία με εταιρεία που τα παράγει και που κατέχει σχετική πιστοποίηση ISO 9001 στην παραγωγή και παράλληλα να κατέχει περιβαλλοντολογικό πιστοποιητικό για την καταλληλότητα του συστήματος και την σωστή συμβατότητα του στο περιβάλλον και στην μη αύξηση της θερμοκρασίας.

Η συνεργασία πρέπει να πιστοποιείται με επίσημη συμβολαιογραφική πράξη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) περατωμένης επιφάνειας

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Δεκαοχτώ
(Αριθμητικώς) : 18,00**